



Kurzbericht



Tourist-Information Havelstadt Havelberg

Tourist-Information Havelstadt Havelberg

Anschrift

Uferstr. 1
39539 Havelstadt Havelberg

Kontaktdaten

Tel.: +49 39387 79091
E-Mail: tourist-information@havelberg.de
Web: www.havelberg.de

Prüfergebnis

Die **Tourist-Information der Hansestadt Havelberg** wurde am 11. Dezember 2019 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Februar 2020 bis Januar 2023** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebs.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-fuer-alle.de.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**.

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es steht ein ausgeschilderter Parkplatz für Menschen mit Behinderung zur Verfügung (Stellplatzgröße: 400 cm x 500 cm, Entfernung zum Eingang ca. 300 m).
- Vom Parkplatz aus gelangt man über einen leicht begehbaren und befahrbaren Weg zur Tourist-Information (Breite des Weges: 200 cm).
- Die Eingangstür öffnet automatisch und ist 163 cm breit. Der Zugang zum Gebäude erfolgt schwellen- und stufenlos.
- Der Verkaufstresen mit Kassenbereich ist an der niedrigsten Stelle 100 cm hoch. Es gibt eine gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen.
- Bei den zu nutzenden Türen handelt es sich nicht um Karussell- oder Rotationstüren.
- Türen sind mindestens 100 cm breit, Wege und Gänge mindestens 150 cm.
Einschränkungen durch Ausstattungsgegenstände gibt es nicht. Bewegungsflächen sind mindestens 120 cm x 120 cm groß.



- Es werden Stadt- und Domführungen für Menschen mit Beeinträchtigungen über externe Dienstleister angeboten. Informationen sind in der Tourist-Information unter 039387-79091 erhältlich.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

- Das WC ist über einen 8 m langen Außenweg erreichbar.
- Die Bewegungsflächen betragen
vor dem WC und dem Waschbecken mindestens 120 cm x 120 cm;
neben dem WC links 90 cm x 70 cm, rechts 70 cm x 70 cm.
- Haltegriffe sind beidseitig vorhanden, der linke ist hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Ein Alarmauslöser ist vorhanden.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Es werden Stadt- und Domführungen für Menschen mit Beeinträchtigungen über externe Dienstleister angeboten. Informationen sind in der Tourist-Information unter 039387-79091 erhältlich.



Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Der Haupteingang ist visuell kontrastreich gestaltet und mit einem wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel ausgestattet.
- Im Eingangsbereich sind automatisch öffnende Glastüren mit Sicherheitsmarkierungen vorhanden. Der Eingangsbereich und der Kundenraum sind hell ausgeleuchtet.
- Es gibt keine Hindernisse, z.B. in den Weg/Raum ragende Gegenstände.
- Informationen sind gut lesbar, aber nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.
- Es ist kein durchgängiges Leitsystem mit Bodenindikatoren vorhanden.
- Außenwege haben meist taktil erfassbare und visuell kontrastreiche Gehwegbegrenzungen.
- Es werden Stadt- und Domführungen für Menschen mit Beeinträchtigungen über externe Dienstleister angeboten. Informationen sind in der Tourist-Information unter 039387-79091 erhältlich.



Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.
- Es gibt keine Informationen in leichter Sprache.
- Es werden Stadt- und Domführungen für Menschen mit Beeinträchtigungen über externe Dienstleister angeboten. Informationen sind in der Tourist-Information unter 039387-79091 erhältlich.